



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1451

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 16 ч 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** зам. дир. Мугадов Р.Г.

**Код пробы(образца):**

1451-02/18

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Капиева Н.В. Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1450

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 16 ч 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** зам. дир. Мугадов Р.Г.

**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** М.А. Эфендиев Химик - эколог ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1449

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 16 ч 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** зам. дир. Мугадов Р.Г.

**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1448

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 16 ч 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** зам. дир. Мугадов Р.Г.

**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Мам Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1447

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение,  
(распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 16 ч 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** зам. дир. Мугадов Р.Г.


**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кабиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1446

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 16 ч 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** зам. дир. Мугадов Р.Г.

**Код пробы(образца):**

1446-02/18

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Мам Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1445

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение,  
(распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Ахар.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 16 ч 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** зам. дир. Мугадов Р.Г.

**Код пробы(образца):**

1445-02/18

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Май Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1444

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение  
(распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 11 ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018 г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** Гасангусейнов Г.А.

**Код пробы(образца):**

1444-01/18

**НД на методику отбора :** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследований и составление протокола:**

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1443

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение (распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 11 ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018 г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** Гасангусейнов Г.А.

**Код пробы(образца):**

1443-01/18

**НД на методику отбора :** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериологии ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1442

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение (распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 11 ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018 г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** Гасангусейнов Г.А.

**Код пробы(образца):**

1442-01/18

**НД на методику отбора :** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач биохимик ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1441

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение (распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 11 ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018 г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** Гасангусейнов Г.А.

**Код пробы(образца):**

1441-01/18

**НД на методику отбора :** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследований**

**и составление протокола:**

*М.А. Эфендиев* Врач биохимии ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



*Эфендиев М.А.*



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1440

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение  
(распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 11 ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018 г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** Гасангусейнов Г.А.


**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора :** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериологии ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1439

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение (распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 11 ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018 г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** Гасангусейнов Г.А.

**Код пробы(образца):**


1439-01/18

**НД на методику отбора :** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1438

от 19.02.2018г.

**Наименование пробы(образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение  
(распределительная сеть).

**Пробы(образцы) отобраны на объекте:** МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Ахар.

**Дата и время отбора пробы(образца):** 16.02.2018 г 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы(образца):** 16.02.2018 г 11 ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):**

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

**Основание для отбора:** договор № 575 от 15.02.2018 г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

**Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:** Гасангусейнов Г.А.


**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора :** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»


**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериологии ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**




Эфендиев М.А.

Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	1441-01/18
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись 		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А		

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.


					Код пробы (образца):	1442-01/18
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись 		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А		

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.




Код пробы (образца):	1443-01/18
-------------------------	------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

		Код пробы (образца):		1445-02/18	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	2,5	3,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№001817	18.05.2018г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись <i>Капиева</i>	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

Санитарно – гигиеническая лаборатория					Код пробы (образца):	1446-02/18
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	0,9	3,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ВЕС1508032	№001817	18.05.2018г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись <i>Капиева Н.В.</i>		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.		

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

Санитарно – гигиеническая лаборатория					Код пробы (образца):	1447-02/18
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	2,2	3,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ВЕС1508032	№001817	18.05.2018г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись <i>Капиева</i>		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.		


**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

Санитарно – гигиеническая лаборатория					Код пробы (образца):	1448-02/18
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	2,2	3,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ВЕС1508032	№001817	18.05.2018г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись	<i>Капиева Н.В.</i>	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.		

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

Санитарно – гигиеническая лаборатория					Код пробы (образца):	1449-02/18
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	2,2	3,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ВЕС1508032	№001817	18.05.2018г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 		

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

				Код пробы (образца):	1450-02/18
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	2,3	3,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№001817	18.05.2018г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.



				Код пробы (образца):	1451-02/18
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	2,2	3,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№001817	18.05.2018г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись <i>Н.В.</i>	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	


**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

					Код пробы (образца):	1438-01/18
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнаруж.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаруж.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	не обнаруж.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнаруж.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;					Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»					Хаджиева Е.А.	


**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

					Код пробы (образца):	1439-01/18
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;					Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»					Хаджиева Е.А. 	

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

					Код пробы (образца):	1440-01/18
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.