



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG 57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)  
№ 7371  
от 03.05.2017г.

Наименование пробы(образца): *вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).*

Пробы(образцы) отобраны на объекте: *МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.*

Дата и время отбора пробы(образца): *27.04.2017 г 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы(образца): *27.04.2017г 11 ч 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

*Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.*

Основание для отбора: *договор № 281 от 10.04.2017г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

*МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.*

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: *Гасангусейнов Г.А.*

Код пробы(образца):

НД на методику отбора : *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»*

Лицо, ответственное за проведение исследований

и составление протокола: \_\_\_\_\_ *Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А*

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

*Эфендиев М.А.*

Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	7371-01/17
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О:					Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»					Хаджиева Е.А	

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074-01.